

平成 28 年 11 月 17 日

御取引先様 各位

株式会社 浜 田
代表取締役 濱田 篤介



弊社京浜島エコロジセンター（中間処理施設）の
小火火災事故について復旧の報告

弊社中間処理施設（東京都大田区）において、平成 28 年 10 月 15 日 19 時 20 分頃に小火火災事故が発生いたしました。近隣の皆様、関係当局の皆様、御取引先の皆様、多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

10 月に設備修理を行い、11 月より順次稼働してありますことをご報告いたします。再発防止対策を厳守し安全操業に向け社員一同尽力しますので、今後共よろしく願い申し上げます。

記

1. 発生日時

- 10 月 15 日 17:15 社員の作業が終業し退出
19:00 火元とみられる圧縮された廃材（廃プラスチック）より発煙
19:33 消防隊到着し消火活動開始
22:25 鎮火

2. 発生場所

株式会社浜田 京浜島エコロジセンター

3. 被害状況

1 階の一部焼損 ※人的被害なし

4. 発生原因

消防の見解で火元の確認ができませんでした。原因の特定は難しい状況ですが、圧縮物から二次電池・ガスライターが見つかり、それらの物質からの発火の可能性を推測しています。

5. 再発防止対策

- ① 廃棄物の展開検査を強化します。
- ② 廃プラスチック類（混合廃棄物）の圧縮作業は退館 4 時間前に完了し監視します。
- ③ 作業終了時、選任担当者による圧縮された廃棄物をサーモグラフィーで熱源が無いか確認します。